


_____	TEHACO [®]	Nr karty 7.2.2.
_____	ZASTAWKA KANAŁOWA typ TZK WYKONANIE MATERIAŁOWE	Szerokość kanału 300 – 1600



TEHACO - edycja październik 2006
Producent zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian konstrukcyjnych

Nr	ELEMENT	WYKONANIE MATERIAŁOWE
1	Rama	stal kwasoodporna 1.4301*
2	Zawieradło	stal kwasoodporna 1.4301*
3	Trzpień	stal kwasoodporna 1.4301*
4	Kostka trapezowa	mosiądz MO58
5	Uszczelnienie zawieradła	elastomerowe, olejo- lub chemoodporne
6	Śruby	A2
7	Rolki	mosiądz MO58
8	Belka górna	stal kwasoodporna 1.4301*
9	Docisk uszczelnienia	stal kwasoodporna 1.4301*

* inne wykonania materiałowe na zapytanie ofertowe.