


Owiewt uchwytów mocujących wg specyfikacji Zamawiającego	TEHACO®	Nr karty 7.1.2.
_____	ZASTAWKA NAŚCIENNA typ TZN WYKONANIE MATERIAŁOWE	Szerokość kanału 200 – 1200



TEHACO - edycja październik 2006
Producent zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian konstrukcyjnych

Nr	Element	WYKONANIE MATERIAŁOWE
1	Rama	stal kwasoodporna 1.4301*
2	Zawieradło	stal kwasoodporna 1.4301*
3	Trzpień	stal kwasoodporna 1.4301*
4	Kostka trapezowa	mosiądz MO58
5	Uszczelnienie zawieradła	elastomerowe, olejo- lub chemooodporne
6	Śruby	A2
7	Rolki	mosiądz MO58
8	Belka górna	stal kwasoodporna 1.4301*
9	Docisk uszczelnienia	stal kwasoodporna 1.4301*
10	Uchwyty mocujące	stal kwasoodporna 1.4301*
11	Uszczelnienie ramy	elastomerowe, olejo- lub chemooodporne

* inne wykonania materiałowe na zapytanie ofertowe.