


_____	TEHACO®	Nr karty 4.7.2.
Długość zabudowy L wg tabeli wymiarowej	ZAWÓR ZWROTNY KOLANOWY typ TSK WYKONANIE MATERIAŁOWE	Średnice nominalne DN 32 – DN 200



TEHACO - edycja listopad 2006
Producent zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian konstrukcyjnych

Nr	Element	WYKONANIE MATERIAŁOWE
1	Korpus	żeliwo szare EN-GJL-250, epoksydowane EKB RAL 5015 ca 200 µm
2	Pokrywa	żeliwo szare EN-GJL-250, epoksydowane EKB RAL 5015 ca 200 µm
3	Kula	EPDM / NBR
4	Uszczelka	EPDM / NBR
5	Szpilka	stal A2
6	Nakrętka	stal A2
7	Podkładka	stal A2