

Фланец PN 10 / PN 6 PN-EN 1092-2	ТЕНАСО® КОМПЕНСАТОР тип ТКК ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА	№ Карты 5.1.1
Строительная длина L согласно таблицы основных размеров		Номинальный диаметр DN 40 – DN 3000

ТЕНАСО - выпуск май 2007
 Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию



Фот. Компенсатор тип ТКК.

ФУНКЦИЯ:

- снижение напряжений в трубопроводе
- компенсация расширений трубопроводов
- устранение вибраций
- снижение шума
- корректировка монтажных смещений трубопровода
- упрощение монтажа и демонтажа арматуры

НАЗНАЧЕНИЕ:

- станции подготовки воды
- очистные сооружения
- водопроводы и канализация
- энергетика
- судостроение

ДЕТАЛЬ	МАТЕРИАЛЬНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ
Фланец	углеродистая сталь St 3S гальванизированная Zn
Гибкая вставка	EPDM усиленный нейлоновой кордовой тканью